



LEGISLATURA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

2017 - Año de las Energías Renovables

Dirección General de Compras y Contrataciones
Hipólito Yrigoyen 642 1 ° piso

Expediente: 1722810-SA-2017

Pliego

Licitación Pública

Nro: 018/17

Renglón

1

Elemento: **ARTEFACTO PLANO DE EMBUTIR**

Tipo: **Con luminaria led de 4000 a 4500 lúmenes**

Características: **De luz fría de alto rendimiento lumínico, de 42 a 54w de consumo**

Led tipo CREE

Temperatura de color: 4000 °K

IRC: >80

Ópticas de 60º/115º

Driver compacto con salida 36-48 vdc, alimentación 220-240v 50hz, protección IP67, con divisor acrílico satinado apto iluminación

Factor de Potencia: 0.9

Vida útil promedio: 50.000 hs

ARTEFACTO EXISTENTE A REEMPLAZAR: EQUIPO EMBUTIDO PARA TUBO FLUORESCENTE DE 3 X 36 CON LOUVER

Cantidad:

Presentación:

Pliego

Licitación Pública

Nro: 018/17

Renglón

2

Elemento: **PLAFÓN PARA APLICACIÓN EN CIELORRASO**

Tipo: **Con luminaria led de 5600 lúmenes.**

Características: **De luz fría de alto rendimiento lumínico, de 36w de consumo.**

Led tipo CREE

Temperatura de color: 4000 °K

IRC: >80

Ópticas de 60º/115º

Driver compacto con salida 36-48 vdc, alimentación 220-240v 50hz, protección IP67, con divisor acrílico satinado apto iluminación.

Factor de Potencia: 0.9

Cuerpo de Aluminio extruido, son policarbonato inyectado.

Colocación de uno o dos equipos en línea de acuerdo al requerimiento del sector.

Vida útil promedio: 50.000 hs

ARTEFACTO EXISTENTE A REEMPLAZAR: PLAFÓN PARA TUBOS FLUORESCENTES 2 X 36 Y 1 X 105 DE PASILLOS.

Cantidad:

Presentación:



LEGISLATURA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

2017 - Año de las Energías Renovables

Dirección General de Compras y Contrataciones

Hipólito Yrigoyen 642 1 ° piso

Expediente: 1722810-SA-2017

Pliego

Licitación Pública

Nro: 018/17

Renglón

3

Elemento: **ARTEFACTO PARA LUZ DIFUSA**

Tipo: **De 2000 lúmenes con led**

Características: **De luz fría de alto rendimiento lumínico de un consumo de 28w.**

Led tipo CREE

Temperatura de color: 3000 °K

IRC: >80

Ópticas de 60º/115º

Driver compacto con salida 36-48 vdc, alimentación 220-240v 50hz, protección IP67, con divisor acrílico satinado apto iluminación difusa.

Vida útil promedio: 50.000 hs

ARTEFACTO EXISTENTE A REEMPLAZAR: ARTEFACTO PARA LUZ DIFUSA EN GARGANTAS DE YESO EN OFICINAS, PASILLOS Y SALONES.

Cantidad:

Presentación:

Pliego**Licitación Pública****Nro: 018/17**

Renglón

4Elemento: **LÁMPARA POR LUMINARIAS**Tipo: **Con flujo lumínico de 1055 lúmenes.**Características: **Un consumo de 17w.****Temperatura de color: 2700 °K****IRC: >90****Vida útil promedio: 50.000 hs****Para el recambio por equipo integrado se deberá contemplar la perforación en el cielorraso.****Flujo lumínico:****1011 lúmenes****Consumo: 14w****Temperatura de color: 3000 °K****IRC: >80****Vida útil promedio: 25.000 hs****Vida útil promedio: 50.000 hs****MODELO: Master Led Bulb de Philips D17-75WE27WW o similar.****ARTEFACTO EXISTENTE A REEMPLAZAR: PLAFÓN REDONDO TIPO SPOT DE 10 CM DE DIÁMETRO
PARA LÁMPARA BAJO CONSUMO DE PASILLOS Y OFICINAS**Cantidad: Presentación:

Renglón

5Elemento: **ARTEFACTO TIPO SILVANA**Tipo: **de 28w de potencia.**Características: **Temperatura de color: 4000 °K****MODELO: GIOTTO CON FORMATO DE APLICAR O SIMILAR.****ARTEFACTO EXISTENTE A REEMPLAZAR: Plafón redondo de 2 y/o 4 lámparas en pasillos.**Cantidad: Presentación:

Pliego

Licitación Pública

Nro: 018/17

Renglón

6

Elemento: **LÁMPARAS**

Tipo: **Tipo led**

Características: **La sustitución sera en forma directa respetando la rosca de su casquillo y estética empleando FANTASÍA GOTA y FANTASÍA VELITA según corresponda de 250 a 280 lúmenes de 3 a 4w de potencia con luz día.**

Temperatura de color: 3000 °K

IRC: >80

Vida útil promedio: 25.000 hs

Debiendo ser los trabajos completos conforme a su fin, deberán considerarse incluidos todos los componentes, misceláneas y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento de las luminarias, aun cuando no estén mencionadas en este informe.

LÁMPARAS EXISTENTES A REEMPLAZAR: lámparas en Apliques, lámparas colgantes y arañas en pasillos, halles y Salones.

Cantidad:

Presentación:

Renglón

7

Elemento: **SERVICIO DE**

Tipo: **INSTALACIÓN Y PUESTA DE FUNCIONAMIENTO**

Características: **De los renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 5, y 6.**

Incluye los trabajos de montaje y recambio de conformidad con las reglas del arte, con suma prolijidad en la terminación de los mismos y minimizando la generación de polvo en el ambiente, y cualquier molestia a la funcionalidad del Palacio Legislativo.

Estará a cargo del adjudicatario el desarme de los equipos existentes y los embalajes de los mismos para su posterior retiro en el lugar a definir por la Dirección General de Obras y Servicios Operativos.

Cantidad:

Presentación:



LEGISLATURA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

2017 - Año de las Energías Renovables

Dirección General de Compras y Contrataciones
Hipólito Yrigoyen 642 1 ° piso

Expediente: 1722810-SA-2017

Pliego

Licitación Pública

Nro: 018/17

NOTAS
